



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Садовая-Самотечная ул., д. 10/23,
стр. 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.ru

**Союз Производителей и
Поставщиков Крепёжных Систем**

E-mail: fix-union@mail.ru

15.05.2018 № 21378-00/p8

На № _____ от _____

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел письмо Союза Производителей и Поставщиков Крепёжных Систем от 30 апреля 2018 г. № 0012/18 по вопросу необходимости аккредитации испытательных лабораторий при проведении натуральных испытаний анкерных креплений и сообщает следующее.

При проведении испытаний анкерных креплений могут использоваться различные нормативные документы, в т.ч. рекомендуемый ФАУ «ФЦС» СТО 44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натуральных испытаний», в п. 4.2 которого отмечено: «Работы проводятся обученным персоналом независимых лабораторий, аккредитованных (уполномоченных) в установленном порядке».

Для выполнения работ по определению несущей способности анкерных креплений по результатам натуральных испытаний испытательной лаборатории рекомендуется иметь аттестат аккредитации (свидетельство), в области аккредитации (деятельности) которого должен быть указан СТО 44416204-010-2010. Форма подтверждения компетентности испытательной лаборатории (наличие свидетельства или аттестата аккредитации) может быть определена заказчиком испытаний при заключении договора на их проведение.

Заместитель Директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры

О.А. Дашкова

Исп. Буланова С.Ю.
Тел.: 8 (495) 647-15-80, доб. 60025

695177